



要求品質例

	マンホール周辺の埋戻し	建物床下空間の充填	路面下空洞の充填	護岸の裏込め	基礎周辺の埋戻し
用途					
摘要対象	構造物背面 ボックスカルバート	建築近部	陥没 廃坑	擁壁 積台	橋脚基礎 杭基礎周辺部
フロー値	200mm以上	110mm以上	200mm以上	110mm以上	110mm以上
ブリーディング率	3%未満	1%未満	3%未満	1%未満	1%未満
処理土の湿潤密度	1.4cm ³ 以上	1.5cm ³ 以上	1.5cm ³ 以上	1.4cm ³ 以上	1.6cm ³ 以上
一軸圧縮強さ	300kN/m ²	300kN/m ²	300kN/m ²	400kN/m ²	100kN/m ²

再掘削を前提とする場合：600kN/m²以下を原則とする

